

Rościszewo, dnia 15.10.2009 r.

Pracownia Architektoniczna
Królikowski i Jaworski s. c.
Ul. Jachowicza 17a
09-400 Płock

**Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego
oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych do działki Nr ewid. 143/1
w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo**

Urząd Gminy w Rościszewie wyraża zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci wodociągu gminnego do działki Nr ewid. 143/1 w miejscowości Łukomie gm. Rościszewo pod warunkiem:

1. Przyłącze wodociągowe należy wyprowadzić z istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 lub z istniejącego przyłącza Ø 63.
2. Projekt techniczny na budowę przyłącza wodociągowego sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
3. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Kopernika 9) stosownie do art. 29 pkt 20 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmian.)
4. Montaż wodomierza zaprojektować w ocieplonym pomieszczeniu.
5. Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.
6. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Ścieki z projektowanego budynku odprowadzić do istniejących szpitalnego zbiornika bezodpływowego w sposób następujący:

1. Przyłącze kanalizacyjne należy wyprowadzić z istniejącego przyłącza kanalizacyjnego Ø 200

2. Na łączeniu przyłączy wykonać studnię rewizyjną,
3. W razie konieczności przewidzieć możliwość powiększenia istniejących zbiorników bezodpływowych.
4. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza sanitarnego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Kopernika 9) stosownie do art. 29 pkt 20 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmian.)
5. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Otrzymują:
1. Adresat
2. UG a/a

Jan Sugański
Jan Sugański

Za zgodność z oryginałem
arch. J. Jaworski