

11. KARTA OZNACZEN

proj. tablica wnekowa

proj. wltz / WYMIANA /

łączniki 1bieg. świecznikowe, zmienne. krzyżowe p/t
łącznik 1bieg. świecznikowy, zmienne szczelne

gniazdo wtykowe 230V, N+PE 10A p/t

gniazdo wtykowe 230V, N+PE 10A p/t szczelne

oprawy ośw. zewnętrzne

oprawy świetłówekowe nastropowe (wg wykazu oprav)

oprawa oświetlenia kierunkowego (3 godz. pracy)

oprawy z ukl. awaryjnym (3 godz. pracy)

wentylator łazienkowy do włączenia w obwód oświetleniowy

Dzwonek szkolny 230V, 50Hz-ISTNIEJĄCY

zwody poziome drut Dfe fi 8 oc / nawiązać się do instalacji

istniejącej/

Instalacja oświetlenia wykonana przewodem YDYzo 2/3,4,5/x1,5,

w pomieszczeniach sanitarnych z osprzętem szczelnym, instalacja

gniazd 230V przewód YDYzo 3x2,5

Uwaga: Wykaz oprav na rzucie instalacji.

tech. Halina Borszcz
upr. bud. 10702
do proj. w spec. instal. inż.
sieci i instal. elektrycznych